

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW GŁÓWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie dok. projektowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OPRAWY OŚWIETLENIOWE						
1.	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa T5 2x28W (4775 lm) z modulem awaryjnym 1h Wraz ze źródłem światła		kpl.	1		
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY						
2.	Łącznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44		kpl.	1		
3.	Gniazdo wtyczkowe, natynkowe, podwójne; 16 A; 230 V; IP44		kpl.	1	G2	
4.	Puszka rozgałęźna natynkowa		kpl.	5		
5.	Złączki 2, 3, 4 – torowe 1,5-4mm ²		kpl.	20		
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE						
6.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm ² 750 V		mb	10		
7.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm ² 750 V		mb	10		
8.	Przewód e.-en. typu YDYżo 3x4 mm ² 750 V		mb	20		
9.	Przewód e.-en. typu LgY 1x6 mm ² 750 V		mb	20		
10.	Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm ² 750 V		mb	20		
TRASY KABLOWE						
11.	Rurka instalacyjna RL28 + uchwyty montażowe		mb.	40		
MATERIAŁY DODATKOWE						
12.	Miejskowa szyna wyrównawcza w puszcze instalacyjnej		kpl.	1	MSW	
13.	Końcówki do przewodów elektroenergetycznych <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	15		
14.	Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) <i>Średnice należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		szt.	10		
15.	Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 <i>Dokładną ilość należy dobrać w trakcie realizacji inwestycji, na budowie</i>		mb.	3		
16.	Materiały pomocnicze			3%		
ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPLNEGO RW						
17.	Rozdzielnica natynkowa, II kl. Izolacji, IP65, wyposażona w zamek z kluczem <i>Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji</i>		kpl.	1		
TABLICA LICZNIKOWA TL						
18.	Rozdzielnica natynkowa, II kl. Izolacji, IP44, wyposażona w zamek z kluczem <i>Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji</i>		kpl.	1		
INSTALACJA UZIEMIENIA						
19.	Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4		mb.	30		
20.	Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych		kpl.	1		
21.	Pomiar (w tym sporządzenie protokołów)		kpl.	1		
22.	Złącze kontrolno-pomiarowe		kpl.	1		
23.	Uziom pionowy pogrążany 6m		kpl.	1		
DEMONTAŻE						
24.	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej		kpl.	1		