

## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych firmy Saunier Duval (50 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Saunier Duval zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 30 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

*Waleya*

.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer      Kod pocztowy      Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Termet Ecocondens Silver-25 (300 szt.) oraz Onnline Duo-25 (5 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów kotłów gazowych zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.



### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w dziesięciu etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 10 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.11.2024 r.**  
**Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

*W. Kuczyński*





.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## **PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....**

### **I. DANE URZĄDZENIA**

.....  
Nazwa / typ urządzenia

.....  
Nr fabryczny

.....  
Data uruchomienia zerowego

### **II. DANE UŻYTKOWNIKA**

.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

.....  
Ulica, numer

.....  
Kod pocztowy

.....  
Miejscowość

.....  
Numer telefonu

### **III. UWAGI I ZALECENIA**

**Urządzenie jest / nie jest\* sprawne technicznie i nadaje się / nie nadaje się\* do dalszej eksploatacji.**

*Uwagi:* .....

### **IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU**



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Beretta Ciao Green 25 C.S.I (40 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Beretta Ciao Green 25 C.S.I zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w czterech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 25 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.09.2024 r.**  
**Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

Waluyh

.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia

.....  
Nr fabryczny

.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA

.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

.....  
Ulica, numer

.....  
Kod pocztowy

.....  
Miejscowość

.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....

.....

.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGŁĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych firmy Junkers Cerapur GC2200 20/25C (15 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Junkers Cerapur GC2200 20/25C zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 30 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

*Walczyk*



.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer      Kod pocztowy      Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy De Dietrich MCR HOME (2 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy De Dietrich MCR HOME zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### ***3. Termin realizacji zamówienia.***

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. **Płatność jednorazowa po zakończonym zadaniu. Termin końcowy realizacji do [REDACTED] Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

30.06.2024r.

*Wdług*

Nr umowy serwisowej .....

## I. DANE URZĄDZENIA

Nr fabryczny

## II. DANE UŻYTKOWNIKA

Kod pocztowy

Numer telefonu

**Urządzenie *jest / nie jest*\* sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się*\* do dalszej eksploatacji.**

*Uwagi:* .....


Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Vitodens 050-W Viessmann (45 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Vitodens 050-W Viessmann zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### ***3. Termin realizacji zamówienia.***

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. **Płatność częściowa po każdym zakończonym zadaniu. Termin końcowy realizacji do 31.10.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

*Waliński*



.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer  
.....  
Kod pocztowy  
.....  
Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

**Urządzenie jest / nie jest\* sprawne technicznie i nadaje się / nie nadaje się\* do dalszej eksploatacji.**

*Uwagi:* .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Brotje PWHC 24 (16 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Brotje PWHC 24 zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### ***3. Termin realizacji zamówienia.***

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. **Płatność częściowa po każdym zakończonym zadaniu. Termin końcowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

*Waluyh*

.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia

.....  
Nr fabryczny

.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA

.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy

.....  
Ulica, numer

.....  
Kod pocztowy

.....  
Miejscowość

.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA


Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....

.....

.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Buderus GB022-20 KDM (4 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Buderus GB022-20 KDM zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. **Płatność częściowa po każdym zakończonym zadaniu. Termin końcowy realizacji do [REDACTED] r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

30.06.2024r.

Walczyk



.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer      Kod pocztowy      Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania firmy Ariston Thermo Group typ Cares Premium EU2 (135 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Ariston Thermo Group typ Cares Premium EU2 zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

### ***3. Termin realizacji zamówienia.***

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w ośmiu etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 12 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.11.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

Waluyk

.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer      Kod pocztowy      Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

**Urządzenie jest / nie jest\* sprawne technicznie i nadaje się / nie nadaje się\* do dalszej eksploatacji.**

*Uwagi:* .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić



Gliwice, 22.02.2024 r.

## **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO**

**Wykonanie przeglądów technicznych kotłów gazowych dwufunkcyjnych firmy IMMERGAS (15 szt.) w lokalach gminnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

### ***1. Zakres przeglądu***

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów oraz czyszczenie palników kotłów gazowych firmy Junkers Cerapur GC2200 20/25C zlokalizowanych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy 100%.

Przegląd (konserwacja) obejmuje:

1. Sprawdzenie stanu ogólnego urządzenia, usunięcie z urządzenia ogólnych zanieczyszczeń
2. Czyszczenie elektrod
3. Czyszczenie palnika
4. Czyszczenie wymiennika pierwotnego
5. Czyszczenie komory spalania
6. Sprawdzenie prawidłowości usytuowania elektrycznych połączeń wtykowych i przyłączy
7. Sprawdzenie ciśnienie wstępnego w zbiorniku wyrównawczym
8. Przeprowadzenie próbnej pracy urządzenia i instalacji grzewczej włącznie z przygotowywaniem ciepłej wody
9. Sprawdzenie procesu zapłonu oraz pracy palnika
10. Wykonanie analizy spalin
11. Sprawdzenie gazo- i wodoszczelności urządzenia
12. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających

### ***2. Inne wymagania.***

Osoba wykonująca przeglądy techniczne kotłów gazowych powinna posiadać stosowne uprawnienia i figurować jako Autoryzowany Serwis Firmowy.

W przypadku konieczności wykonania czynności konserwacyjno – naprawczych, bądź wymiany podzespołów, wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją i niewchodzących w zakres przeglądu technicznego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.

Prace, których nie obejmuje zakres przeglądu technicznego, mogą być wykonane jedynie na osobne zlecenie, wystawione na podstawie pisemnego zgłoszenia.

*Walczyk*

### **3. Termin realizacji zamówienia.**

Do faktury Wykonawca załączy protokół przeglądu technicznego podpisany przez strony w terminie do 7 dni od daty wykonania przeglądu. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się maksymalnie w trzech etapach. Fakturowanie zgodnie ze stanem zaawansowania robót jednakże nie mniej niż 30 % wartości umowy. **Termin końcowy realizacji do 30.09.2024 r. Termin płatności za wykonane roboty do 30 dni od daty dostarczenia faktury.**

Walnyh



.....  
Pieczęć i podpis Serwisu Firmowego

Nr umowy serwisowej .....

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO nr .....

### I. DANE URZĄDZENIA

.....  
Nazwa / typ urządzenia  
.....  
Nr fabryczny  
.....  
Data uruchomienia zerowego

### II. DANE UŻYTKOWNIKA


.....  
Imię i nazwisko / Nazwa firmy  
.....  
Ulica, numer      Kod pocztowy      Miejscowość  
.....  
Numer telefonu

### III. UWAGI I ZALECENIA

Urządzenie *jest / nie jest\** sprawne technicznie i *nadaje się / nie nadaje się\** do dalszej eksploatacji.

Uwagi: .....  
.....  
.....

### IV. DANE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO DOKONUJĄCEGO PRZEGLĄDU



Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu Firmowego

.....  
Data wykonania przeglądu

.....  
Czytelny podpis użytkownika

\* nie potrzebne skreślić

