



UWAGA:

1. Izolację pionową wodochronną ścian piwnic planuje się wykonać z trzech stron budynku
2. Wysokość cokołu bez zmian.
3. Wykonanie wykopu dla przedmiotowego budynku przewiduje się wykonać na głębokości ok. 1,50 - 2,00m.
4. Kolejne odcinki wykopu należy wykonać po zasypaniu gruntem wraz z zagęszczeniem mechanicznym wykonanych odcinków.

nazwa i adres obiektu budowlanego: WYKONANIE PIONOWEJ IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W GLIWICACH PRZY UL.SPORTOWEJ 18, DZ.NR 446					
Inwestor: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TBS Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH PRZY UL.DOLNYCH WAŁÓW 11, 44-100 GLIWICE				data: CZERWIEC 2026	
tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIANY PIWNICY			skala: 1:10		nr rysunku: A_05_
Adaptował:	mgr inż.arch. Monika Gogulla	specjalność architektoniczna	upr. nr 47/SLOKK/2016/II	BRANŻA: A	Podpis: